

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі радіаторів біметалічні**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника: Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області

Місцезнаходження замовника: 32313, Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, проспект Грушевського, будинок 41-В.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 25921037

Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності такої ознаки — юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; (пункт 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Класифікація за ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (труби)

Вид процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ

Ідентифікатор процедури закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі: 100 000,00 грн. (Сто тисяч гривень, 00 коп.) грн. з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості товарів здійснювався методом порівняння закупівельних цін попередніх закупівель та аналізом комерційних пропозицій, прайси виробників та постачальників відповідної продукції, торгівельні майданчики, статистичні дані офіційних служб статистики України, публічно доступна інформація з системи електронних закупівель ProZorro має відкритий доступ до публічних закупівель, що дозволяє аналізувати не тільки власні попередні закупівлі ідентичного або аналогічного товару, так і угоди купівлі-продажу інших, врегульовані ціни державою (постанови, накази, тарифи тощо) з урахуванням індексу інфляції, змін курсів іноземних валют.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля за кодом ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (труби) здійснюється згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі – Закон про закупівлі) та Постанови «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» стаття Закону України: 44.6 від: 12.10.2022 р. а також іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмету закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик:

PPR/AL/PPR труба з алюмінієм, беззачисна Rozma 32x4,9 мм	Кисневий бар'єр: є Макс. короткочасна температура: 90 °C Матеріал: PPR Номинальний тиск PN: 20 Довжина труби: 4 м Діаметр: 32 мм Товщина стінки: 4,9 мм Особливості: Шар алюмінію в середині
PPR/AL/PPR труба з алюмінієм, беззачисна Rozma 20x3,3 мм	Кисневий бар'єр: є Макс. короткочасна температура: 90 °C Матеріал: PPR Номинальний тиск PN: 20 Довжина труби: 4 м Діаметр: 20 мм Товщина стінки: 3,3 мм Особливості: Шар алюмінію в середині
PPR/AL/PPR труба з алюмінієм, беззачисна Rozma 25x4,2 мм	Кисневий бар'єр: є Макс. короткочасна температура: 90 °C Матеріал: PPR Номинальний тиск PN: 20 Довжина труби: 4 м Діаметр: 25 мм Товщина стінки: 4,2 мм Особливості: Шар алюмінію в середині
PPR/AL/PPR труба з алюмінієм, беззачисна Rozma 50x7,4 мм	Кисневий бар'єр: є Макс. короткочасна температура: 90 °C Матеріал: PPR Номинальний тиск PN: 20 Довжина труби: 4 м Діаметр: 50 мм Товщина стінки: 7,4 мм Особливості: Шар алюмінію в середині
PPR/AL/PPR труба з алюмінієм, беззачисна Rozma 40x5,9 мм	Кисневий бар'єр: є Макс. короткочасна температура: 90 °C Матеріал: PPR Номинальний тиск PN: 20 Довжина труби: 4 м Діаметр: 40 мм Товщина стінки: 5,9 мм Особливості: Шар алюмінію в середині
PPR/AL/PPR труба з алюмінієм, беззачисна Rozma 90x12,3 мм (2)	Кисневий бар'єр: є Макс. короткочасна температура: 90 °C Матеріал: PPR Номинальний тиск PN: 20 Довжина труби: 4 м Діаметр: 90 мм Товщина стінки: 12,3 мм Особливості: Шар алюмінію в середині

Обґрунтування якісних характеристик:

Труби в гігієнічному виконанні мають бути виготовлені відповідно до технічних даних, геометричних розмірів та в комплектації виробника.

Гарантійний термін на труби становить не менше 120 місяців (10 років) при умові експлуатації 50 °С.

Товар повинний відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству України, щодо показників якості такого виду товару.

При поставці товару повинні бути наявні документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні технічні та якісні характеристики товару (сертифікати якості, тощо).

Товар, що поставляється, повинен бути промаркований у відповідності до вимог стандартів і технічних умов. На товарі повинні бути поміщені товарні знаки, а також інформація про Товар. Інформація про Товар повинна включати: назву Товару; дату виготовлення; дані про основні властивості товару; дані про умови зберігання; термін зберігання; найменування і адресу виробника.

Товар повинен бути переданий в упаковці, яка забезпечує збереження Товару за звичайних умов зберігання і транспортування.

Доставка товару та розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника. Товар повинен бути упакованим належним чином.

Обмін товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок Постачальника.